



注1) 変流比=1/4000  
 比誤差 10A ≤ I < 40A : ±3.0%以内  
 40A ≤ I ≤ 800A : ±0.5%以内  
 位相差 10A ≤ I ≤ 800A : ±1.0° 以内  
 二次回路保護 24Vp-p以下

注2) 極性=減極性  
 二次側ケーブル 白色:k側  
 黒色:l側

注3) CTケース材はUMG ABA社製ダイヤラック  
 ASA TW-10

材質	処理
----	----

改 正	第 角 法	尺 度	マルチ計測器株式会社					名 称	分 割 型 電 流 セ ン サ	図 番
		<del>尺 度</del>	承 認	検 査	設 計	写 真	製 図		CT-41B外観図	
						ホン9 12.4.27				